

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Камышлов
(место составления акта)

“ 26 ” декабря 2018 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 106

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11-а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области – начальника ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Ракульцева Алексея Александровича № 106 от 06.12.2018 года
была проведена внеплановая, выездная во исполнение указания временно исполняющего обязанности заместителя Министра МЧС России генерал-майора внутренней службы И.И. Кобзева от 23.11.2018 года № 91-2956-19, изданного в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16.11.2018 года № ЮБ-П4-7987 проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ” декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

“ 26 ” декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2дня/3часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МАУ ДО Дома детского творчества Салихова Юлия Валерьевна 06.12.2018 в 14 час. 30 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области – заместитель начальника ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области майор внутренней службы Старыгин Олег Алексеевич

Государственный инспектор по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области – старший инспектор ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Смирнова Наталья Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАУ ДО «Дом детского творчества» Камышловского городского округа Салихова Юлия Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных норм и требований пожарной безопасности:

1. На объекте защиты Дом детского творчества отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, предназначенная для ограничения распространения пожара. Основание: п. 21 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»
2. На объекте защиты с массовым пребыванием людей Дом детского творчества отсутствует эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Основание п. 43 п. 33 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме».
3. Между помещениями различной функциональной опасности отсутствуют сертифицированная противопожарная преграда – противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости между подвальным помещением и основным помещением здания Дома детского творчества. Основание: ФЗ-123 от 22.07.2008 года ст. 88 технического регламента «О требованиях пожарной безопасности»
4. Двери запасных эвакуационных выходов, расположенных на первом этаже Дома детского творчества препятствуют свободной эвакуации людей при пожаре, а именно: в зимнее время года не обеспечивается полное и свободное открывание дверей. Основание: п. «а» п. 36 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме».
5. Отсутствуют доводчики на дверях в коридорах первого и второго этажа Дома детского творчества, обеспечивающие исправные механизмы для самозакрывания

дверей. Основание: п. 37 (1) Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме».

6. Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и специальных технических условий, а именно: не все помещения укомплектованы дымовыми извещателями, расстояния между дымовыми извещателями не соответствуют нормам и требованиям пожарной безопасности. Основание: п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»
7. Высота эвакуационного выхода из коридора левого крыла первого этажа в свету составляет менее 1,9 м, а именно 1,74м, следовательно не соответствует нормам и требованиям пожарной безопасности. Основание: п. 6.16 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
8. Ящики пожарных шкафов выполнены из сгораемых материалов (не металлические) Основание: ФЗ-123 от 22.07.2008года ст. 107 технического регламента «О требованиях пожарной безопасности»
9. На объекте защиты в Доме детского творчества в подвальном помещении оборудована мастерская, а также организовано хранение горючих материалов (декораций). Основание: п. 23 «б» Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»
10. Места пересечения коммуникаций не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. Основание: п. 22 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»

Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Старьгин О.А.; Смирнова Н.Л.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области – заместитель начальника ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области майор внутренней службы Старыгин Олег Алексеевич

Государственный инспектор по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области – старший инспектор ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Смирнова Наталья Леонидовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Директор МАУ ДО «Дом детского творчества» Салихова Юлия Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“26” декабря 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)